



### LEGENDE VENTILATION ET CHAUFFAGE

- Gaine circulaire de soufflage en tôle calorifugée par laine de verre de 25mm
- Gaine circulaire de reprise en tôle calorifugée par laine de verre de 25mm en traversée de trémie et local technique
- Gaine circulaire de VMC en tôle calorifugée par laine de verre de 25mm en traversée de plancher
- Gaine rectangulaire de soufflage en tôle calorifugée par laine de verre de 25mm ou flocage coupe feu 2h DOSSOLAN de 50mm
- Gaine rectangulaire de reprise en tôle calorifugée par laine de verre de 25mm ou flocage coupe feu 2h DOSSOLAN de 50mm
- Grille de soufflage de marque Swegon de type Eagle 200x300 avec Plenum de type ALS 160-200 de dimension 600x600
- Grille de reprise de marque Halton de type AGC avec registre de réglage de dimension 300x150 ou 300x200
- Trappe d'accès 40x40 hors lot
- Attente électrique
- Grille d'air neuf autorégulable de type EF22 ou EF45
- Bouche d'extraction VMC autorégulable de type ALIZE
- RM : Registre manuel de réglage
- Commande ventilateur de plafond Helios type TSW 0.3
- Clapet coupe feu : CCF ou Volet Tunnel : VCF
- Réseaux hydraulique d'eau chaude en acier noir calorifugée
- Vanne d'arrêt à biseau sphérique

## REHABILITATION/EXTENSION DU LYCÉE ROUVIÈRE 83000 TOULON

**MAITRISE D'OUVRAGE**  
**CONSEIL REGIONAL P.A.C.A**  
 Direction des Lycées  
 27 Place Jules Guissard  
 13481 Marseille Cedex 20  
 Tél. : 04.75.70.70.70 Fax : 04.75.70.76.86

**MANDATAIRE**  
**A.R.E.A**  
 29, Boulevard Charles Nédélec  
 13331 Marseille Cedex 03  
 Tél. : 04.91.14.36.00 Fax : 04.91.14.36.14

MAITRISE D'OEUVRE		INDICE	MODIFICATION	DATE
<b>ARCHITECTE MANDATAIRE</b>	Daniel F A N Z U T T I 5, Avenue des Lattes, 84 000 AUCON Tél. : 04.90.02.41.17 Fax : 04.90.02.31.88	A	Première diffusion	14/06/2016
<b>ARCHITECTE ASSOCIE</b>	Jean-Michel F R A D K I N 27 rue de la Loge, 13000 MARSEILLE Tél. : 09 81 41 56 14	B	MAJ visite sur site du 12/07/2016	01/09/2016
<b>PAYSAGISTE</b>	MARTEL & MICHEL Méditerranée de Gyp, E. 100, S. 1000 13003 MARSEILLE Tél. : 04.42.41.91.91 Fax : 04.42.43.16.73			
<b>BET STRUCT.</b>	CAILLER INGENIERIE 234 Rue Maréchal Foch - 13400 MONTELEILLER Tél. : 04.91.29.39 Fax : 04.91.03.03.14			
<b>BET FLUIDES / GE</b>	SOL'ALIR 27 rue de la République, 13100 AIX EN PROVENCE Tél. : 04.42.28.41.17 Fax : 04.42.28.42.42			
<b>BET VRD / ELECTRICITE</b>	Sari ETE 2711 Avenue Rivier, 30100 ALES Tél. : 04.66.20.63.62 Fax : 04.66.30.37.40			
<b>BET CUISINE</b>	INGECOR Immeuble La Teste, 113, rue Jean Pevrier 90700 Brienon Tél. : 04.67.13.88.98 Fax : 04.67.13.88.99			
<b>COORDINATION SST</b>	SYBEREC INGENIERIE 10, rue Copernic - 13000 MARSEILLE Tél. : 04.91.29.39 Fax : 04.91.29.39			
<b>ECONOMISTE</b>	Sari Jean-Paul POISSONNIER Faurès, 886 - 33 Rue Nabeil Street - 20000 NIMES Tél. : 04.66.29.21.19 Fax : 04.66.29.21.19			
<b>ACOUSTICIEN</b>	ACOUSTIQUE & Conseil Rue de la République, 13700 VENELLES Tél. : 04.42.24.14.40 Fax : 04.42.24.10.10			
<b>OPC</b>	INGENIERIE & COORDINATION Rue de la République, 13700 VENELLES Tél. : 04.42.24.14.40 Fax : 04.42.24.10.10			
<b>BUREAU DE CONTROLE</b>	SOCOTEC 215, rue Avenue de France, 83000 TOULON Tél. : 04.94.02.02.02 Fax : 04.94.02.02.17			
<b>COORDINATEUR SECURITE</b>	QUALICONSULT securite Rue de la République, 13700 VENELLES Tél. : 04.94.02.02.02 Fax : 04.94.02.02.17			

### BATIMENT C - PLANS DES RESEAUX CVC NIVEAU REZ-DE-CHAUSSEE - FILES 2 à 6

NOM DE L'EMETTEUR  
**ENGIE Cofely**  
 ZA Campus Laurent  
 1163 Avenue Robert Brin  
 83000 LA SEYNE SUR MER  
 Tél. : 04 94 11 54 74

NOM DU FICHER INFORMATIQUE : \_\_\_\_\_

Phase	Emetteur	LOF	Type	Bâtiment	Niveau	N° de doc.	INDICE
EXE	COF	CVP	PLN	Bt C	N0	021	B

Echelle : 1/50