



LEGENDE CHAUFFAGE / CLIMATISATION

- TRANE FED 200 : Vents-convecteurs galonnés 2 tubes de marque : Trane de type FED ou Talle 200
- RESEAU D'EAU CHAUDE / FROID : Réseaux hydrauliques d'eau chaude / eau froide en polypropylène de type PE-X conformés
- RESEAU D'EAU CHAUDE / FROID : Réseaux concrets en tuyaux PVC
- COMMANDE THERMOSTATIQUE : Vanne de régulation
- RESEAU D'EAU CHAUDE / FROID : Vanne d'arrêt à bouchon sphérique

NOTA :
 RESEAUX DE DISTRIBUTION EAU CHAUDE / EAU GLACEE EN TUBE PEX
 DISPOSITIF DE DEGAGAGE EN LT (PILAGE DES COLONNES SOUS LES COLLECTEURS ET COLLECTEURS EN PENTE DE 0,2% VERS TREMES EN LOCAL TECHNIQUE)
 DISPOSITIF D'EQUILIBRAGE DES COLONNES PAR VANNE DE REGLAGE EN PIED DE COLONNE ET DE RECYCLAGE DU DEBIT D'EAU DES COLONNES (ov. 50 in - Ø20)
 POMPES DE DISTRIBUTION A DEBIT VARIABLE ET PRESSION CONSTANTE

Maitre d'ouvrage
Vacances bleues
 32 rue edmond de Rostand
 13006 MARSEILLE
 EXPLOITANT
Vacances bleues
 32 rue edmond de Rostand
 13006 MARSEILLE



Hôtel club
Le Plein Sud
 2049.Bd. de La Marine
 83400 Hyeres Les Palmiers

**PLAN D'EXECUTION
 DES RESEAUX CVC
 DU NIVEAU R+2**

N°	Date	Nature des modifications
1	2023/01/11	Plan 3D complet
2	2023/01/11	Plan 2D complet
3	2023/01/11	Plan 3D complet
4	2023/01/11	Plan 2D complet